

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

I. Identifikace zadavatele:

1. Česká republika - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Sídlo: Dittrichova 329/17, Praha 2, PSČ 128 01, IČ: 71009159
2. Kontaktní osoba, funkce: Ing. Pavla Suchánková, vedoucí oddělení
provozně – organizační
E-mail: pavla.suchankova@khsstc.cz
Telefon: 234 118 219
3. Osoba jednající jménem zadavatele, funkce: RNDr. Jan Jarolímek, MBA, náměstek ředitele
EPČ, administrátor zadavatele
E-mail: NEP@khsstc.cz
Telefon: 234 118 333

II. Specifikace VZ:

1. Název veřejné zakázky: **Správa plynové kotelny včetně revizí a kontrol**
2. Stručný popis veřejné zakázky: **Správa plynové kotelny v objektu Dittrichova 17, Praha 2 včetně provádění všech potřebných revizí a kontrol.**

III. Specifikace VZ a odkaz na zadávací dokumentaci:

Stávající kotelna byla uvedena do provozu v roce 1996. Část kotelny s plynovými kotli je situována ve druhém podzemním podlaží, druhá část s ohřevem TUV a rozdělovači ÚT ve čtvrtém podzemním podlaží.

1. Stručný popis předmětu zakázky: **Správa plynové kotelny v objektu Dittrichova 17, Praha 2 včetně provádění všech potřebných revizí a kontrol.**

Technická specifikace plynové kotelny:

- 3 x kotel Buderus G 324 – 116 kW
- 1 x doplňovací zařízení Olymp HC 25 S II
- 1 x tlaková nádoba stabilní
- 1 x úprava vody Rondonat 25 M
- 1 x úprava vody Medomat FP 60
- 2 x nepřímotopný ohřívač TUV De Dietrich B 300
- 1 x detektor úniku plynu JKT systém

2. Seznam položek předmětu zakázky:

- a) dohled 1 x týdně
- b) kontrola těsnosti rozebíratelných spojů armatur
- c) kontrola funkce pojistných ventilů
- d) kontrola funkce pojistky plamene
- e) kontrola ovzduší (CO) ČSN 35 6405
- f) kontrola funkce detektoru plynu
- g) kontrola funkce nouzového vypnutí kotelny
- h) kontrola funkce tlakoměru nulováním
- i) kontrola funkce termostatů
- j) kontrola funkce teploměrů porovnáním
- k) kontrola funkce chodu čerpadel
- l) výměna filtrů na přívodu vzduchu do kotelny
- m) nonstop havarijní služba vč. víkendů a svátků
- n) dojezd technika do 4 hodin od nahlášení poruchy
- o) drobná údržba včetně materiálu do 5 tis. Kč s DPH za rok
- p) originály revizních zpráv, ve dvou pare, doručit KHS do 10 pracovních dnů po provedení příslušné revize
- q) ostatní režijní náklady (doprava, telefony, kancelářské potřeby atd.)
- r) pravidelný úklid kotelny
- s) zpracování písemné zprávy o přehledu nákladů na provoz a správu kotelny (mimo spotřeb médií a energií) za předchozí rok vč. popisu technického stavu a event. doporučení potřebných oprav a to vždy nejpozději do 15. února následujícího roku.

3. Kromě výše uvedeného požadujeme i provedení následujících revizí a kontrol:

- a) předsezónní servis kotlů dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. v platném znění – 1x ročně
- b) revizi plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. v platném znění – 1x za 3 roky
- c) kontrolu plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. v platném znění – 1x ročně
- d) provozní revizi tlakových nádob dle ČSN 690012 v platném znění – 1x ročně
- e) revizi elektrického zařízení kotelny dle ČSN 331500 v platném znění – 1x ročně
- f) údržbu a seřízení chemické úpravny vody dle ČSN 077401 v platném znění – 1x za 2 roky
- g) kontrolu a nastavení systému MaR dle ČSN 386405 v platném znění – 2x ročně
- h) kalibraci detektoru plynu dle TD 93801 v platném znění – 1x ročně
- i) kontrolu a servis doplňovacího zařízení Olymp – 1x ročně
- j) revize spalinových cest dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. v platném znění – 1x ročně
- k) odborná prohlídka kotelny dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. v platném znění – 1x ročně
- l) kontrola účinnosti kotlů dle vyhlášky č.194/2013 Sb. v platném znění – 1x za 4 roky

4. Připojit soubor přílohy k popisu položky předmětu (specifikace požadovaných revizí a kontrol a možnost prostudování činností): **Ne**

5. V případě, že ANO, popis přílohy položky pro její vložení ve formátu *.pdf: -

6. Další podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky: -

7. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: Zápisy z revizí a kontrol a projektová dokumentace kotelny budou uchazečům předloženy při prohlídce místa plnění.