

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

I. Identifikace zadavatele:

1. Česká republika – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Sídlo: Dittrichova 329/17, Praha 2, PSČ 128 01, IČ: 71009159
2. Kontaktní osoba, funkce: Bc. Jan Novotný, správce VZ
E-mail: nep@khsstc.cz
Telefon: 234 118 270
3. Osoba jednající jménem zadavatele, funkce: RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel odboru EP,
administrátor zadavatele
E-mail: nep@khsstc.cz
Telefon: 234 118 333

II. Specifikace VZ:

1. Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a opravy slaboproudých a silnoproudých rozvodů a oprava podhledů Beroun**
2. Stručný popis veřejné zakázky: **Instalace nových slaboproudých rozvodů splňujících požadavky Cat.5E a datových kabelů, náhrada nebo redukce silnoproudých zásuvkových okruhů, oprava světelných okruhů a oprava kazetových podhledů, jimiž mají být kabelové trasy vedeny.**

III. Specifikace předmětu VZ a odkaz na zadávací dokumentaci:

1. Stručný popis předmětu zakázky:

Slaboproudé rozvody:

- datová kabeláž musí splňovat požadavky Cat.5E
- nové zásuvkové datové obvody uložit do PVC parapetních žlabů na zed'
- kabelové trasy vést v prostoru podhledů
- datové kabely budou zakončeny v datovém rozvaděči v přízemí a zásuvkou 2xRJ45/u v kancelářích
- každý kabel bude testován a bude vyhotoven měřicí protokol
- dodání kompletní dokumentace dle norem ČSN

Silnoproudé rozvody:

- stávající zásuvkové okruhy nahradit, zredukovat nebo zrušit
- v přízemí bude zachován rozvaděč n.n.230V/400V (R1), který bude nově doplněn jističi
- pokud to bude možné, zachovat světelné okruhy
- kabelové trasy vést v prostoru podhledů
- nově bude instalováno nouzové osvětlení na chodbách
- na chodbách zasekat kabely pod omítku

- dodání kompletní dokumentace dle norem ČSN
- zpráva o revizi elektrického zařízení podle platných norem ČSN
- elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s ČSN, EN či HD

Podhledy:

- oprava kazetových podhledů – navázání na současné podhledy Thermatex, Amstrong
- je třeba dodržet správné technologické postupy

2. Seznam položek předmětu zakázky: **je samostatnou přílohou „KHS_ÚP_Beroun opravy soupis prací.xls“**

3. Připojit soubor přílohy k popisu položky předmětu (specifikace požadovaných prací): **ano**

4. V případě, že Ano, popis přílohy položky pro její vložení ve formátu ***v analogové podobě – výtisk vyplněných tabulek z přílohy KHS_ÚP_Beroun opravy soupis prací.xls**

5. Další podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v **zadávací dokumentaci**, která je umístěna/dostupná: --

6. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: --

IV. Předpokládaná hodnota VZ:

1. Druh veřejné zakázky: **Stavební práce**

2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH (Kč): **550.000,- Kč**

3. Předpokládaná hodnota bude uvedena ve výzvě: **Ano, jako maximální možná**

V. Specifikace zadávacího řízení:

1. Výsledkem zadávacího řízení je: **Jednorázová smlouva**

2. Druh zadávacího řízení: **Otevřená výzva k podání nabídky bude zveřejněna na webu KHS + přímé oslovení minimálně 5 dodavatelů**

3. Bude do zadávacího řízení zavedena e-Aukce: **Ne**

4. Bude zveřejněna výzva k podání nabídky: **Ano**

VI. Doba a místo plnění VZ:

1. Způsob zadání doby plnění zakázky:

1. NP - od 14. 3. do 4. 4. 2016,

2. NP - od 14. 4. do 10. 5. 2016