

Váš dopis zn.:
Ze dne:17.02.2026

Sp. zn.:S – KHSSC 10682/2026
Č. j.:KHSSC 11469/2026

Vyřizuje: RNDr. Miroslava Hrušková

Tel.: 310 014 514
E-mail: miroslava.hruskova@khsstc.cz

Datum:19.02.2026

Datová schránka



Slaný, Wilsonova č.p. 632/34 – Žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. – sdělení.

██████████,

dne 17.02.2026 jste nám zaslala žádost o poskytnutí následujících informací:

- 1) Protokolu o měření hluku
- 2) Použité metodiky měření
- 3) Vyhodnocení výsledků
- 4) Případný závěr nebo opatření ze strany KHS

K bodu č. 1) protokol ZÚ posílám v příloze,

K bodu č. 2) jsou obsaženy v protokolu ZÚ,

K bodu č. 3) Měření probíhalo dne 28.08.2025 od 11:00 hod. do 12:00 hod. – zdroj nebyl v provozu a dne 07.10.2025 od 09:06 do 09:48 hod. Měřicí mikrofon byl umístěn v chráněném venkovním prostoru stavby ul. Wilsonova č.p. 632/34, 274 01 Slaný z okna dětského pokoje ve 2.NP ve vzdálenosti cca 18 m od venkovní jednotky VZT. Měření probíhalo v denní době podle vašich požadavků.

Výsledky:

Denní doba $L_{Aeq,T} = 44,2 \pm 2,0$ dB. Hluk neobsahuje tónovou složku.

Nejistota měření je $\pm 2,0$ dB.

Z výsledků měření hluku z provozu kontrolovaného zdroje hluku – jednotek VZT Provoz dvou okruhů VZT jednotek. VZT jednotka výrobce Systemair, Typ FR11EL-R-CAV, v. č. 29541/2135240-001/20151201 a VZT jednotka výrobce Ebmpapst, typ M3G150-FF28-55, v. č. 21240017YW pro restauraci Továrna Slaný, Wilsonova č.p. 689, 274 01 Slaný vyplývá **splnění**

hygienického limitu stanoveného pro denní dobu a chráněný venkovní prostor staveb dle § 12 a přílohy č. 3, část A nařízení vlády v denní době $L_{Aeq,8h} = 50 \text{ dB}$ (bez obsahu tónové složky).

K bodu č. 4) Jak vyplývá z bodu č. 3 žádná další opatření nebyla vyžadována.

S pozdravem

v z. Miroslava Hrušková, RNDr.

Ing. Šárka Hatašová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okres Mělník a Kladno

Rozdělovník: 1. adresát + příloha protokol ZÚ
2.HOK