

Váš dopis zn.:
Ze dne:



Spis. zn.: S-KHSSC 41781/2026
Č. j.: KHSSC 46114/2026


Vyřizuje: Mgr. Josef Havlín
Tel.: 310 014 402
E-mail: josef.havlin@khsstc.cz

Datum: 24. června 2026

Úpravna vody a vodojem Lakeside resort Slapy (dále jen „stavba“) - závazné stanovisko k užívání stavby

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona 258, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona 258, v rozsahu právní úpravy provedené § 3 a § 5 zákona 258 a vydává v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S užíváním stavby investor  00
 EKOČOV

souladu s § 232 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Ke stavbě KHS vydala závazné stanovisko dne 28.11.2025 pod č.j. KHSSC 79565/2025.

Dne 08.06.2026 obdržela KHS žádost investora o vydání závazného stanoviska k užívání stavby.

Investor předložil prohlášení, že použitý materiál ke stavbě je v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byly předloženy výsledky laboratorních rozborů vzorků pitné vody pod názvem Protokol o zkouškách 424/2026, vzorek číslo 256/2026 ze dne 25.03.2026 a Protokol o zkouškách 858/2026, vzorek číslo 879/2026 ze dne 28.05.2026. Laboratorní analýzy provedla zkušební laboratoř společnosti 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, PSČ 100 00 Praha 10, IČ 47549793.

Voda splňovala požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedených dokladů KHS konstatuje, že užíváním stavby by nemělo docházet k ohrožení zdraví spotřebitelů pitné vody a stavba je užívání schopna.

v z. Mgr. Marie Matoušková

Ing. Luboš Mandík

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Příbram a Benešov

Rozdělovník

Adresát – datovou schránkou 
KHS, územní pracoviště v Benešově, HOK