KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 29.09.2026

E-mailem:

Spis. zn.: S-KHSSC 71246/2026
Č. j.: KHSSC 73506/2026

Vyřizuje: Mgr. Soňa Staňková
Tel.: 211 154 660
E-mail: sona.stankova@khsstc.cz
Datum: 13.10.2026

Poskytnutí rozborů z vodovodní sítě vodovodu Louňovice

Vážená paní

dne 29.09.2026 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) Vaši žádost o poskytnutí informací ke kvalitě pitné vody v oblasti Louňovice.

Ve Vaší žádosti je uvedeno:
Žádám tímto o poskytnutí následujících informací:
1) Kopie všech protokolů o úplných rozborech pitné vody provedených v období od 01.01.2024. do doby vyřízení této žádosti, a to na všech odběrných místech pro vodovod Louňovice.

Laboratorní protokoly jsou přílohou tohoto sdělení.

2) Konkrétní výsledky stanovení „PFAS suma“ (suma 20 PFAS) a hodnoty jednotlivých látek PFAS, ze kterých je suma vypočtena, včetně uvedených mezí stanovitelnosti. V případě stanovení i výsledek ukazatele „Suma 4 PFAS“ (PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS).

Laboratorní protokoly jsou přílohou tohoto sdělení, najdete zde i ukazatel suma 4 PF látek.

3) Informaci, zda byla v uvedeném období u vodovodu Louňovice zjištěna překročení limitních nebo směrných hodnot kteréhokoliv ukazatele.

Žádná překročení nebyla zjištěna. Pouze při odběru ze dne 28.1.2025 v místě Louňovice – koupelnové studio ČERO, byly překročeny počty kolonií při 22 °C, což je pro provozovatele vodovodu pouze provozní ukazatel, který upozorňuje na změnu. Tento rozbor byl ze stejného dne 28.1.2025 v místě úpravny vody v protokolu s názvem „Louňovice, upravená“ již v pořádku.

4) Informaci, z jakých zdrojů surové vody je vodovod Louňovice zásobován.

Obec Louňovice je zásobována z vodárenské soustavy Želivka a dále z 5 podzemních zdrojů – vrtů s názvem Háje 1, 2, 4, 5 a 6.

S pozdravem

Mgr. Hana Štollová
Ředitelka oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník
Adresát – email + příloha
KHS – HOK a.a.